

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Mimoňská, 622- 632  
**PSČ, místo:** 190 00, Praha 9 - Prosek  
**K.ú., parcelní č.:** Prosek (731382), 1243  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 16052 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1390  
■ elektřina: 67.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.72</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>49.6</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>90.8</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>61.5</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Chlazení</b>	-	
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>25.3</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>4.00</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

**Energetický specialista:** ENCP-HK s.r.o.

**Osvědčení č.:** 1850

**Kontakt:** info@encp.cz

**Ev. č. průkazu:** 587881.0

**Vyhotoveno dne:** 22.4.2024

**Podpis:**