


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Paloučku, 70
PSČ, místo: 25084, Sibřina
K.ú., parcelní č.: Sibřina (747769), 32/2
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 463

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 28.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.1
■ elektřina: 2.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	40.0 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	72.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	53.9 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	1.14 kWh/(m ² ·rok)	A
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.6 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	3.99 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 687982.0
Vyhотовeno dne: 31.01.2025
Podpis: