

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 128  
PSČ, místo: 53002, Pardubice  
K.ú., parcelní č.: Drozdice (619973), 128  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 136

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 14.6  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.1  
■ elektřina: 0.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.37 W/(m <sup>2</sup> ·K)         | <b>D</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 74.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>162 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> | <b>D</b> |
| Vytápění                                  | 136 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      | <b>D</b> |
| Chlazení                                  | -                                  |          |
| Nucené větrání                            | -                                  |          |
| Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
| Příprava teplé vody                       | 25.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>D</b> |
| Osvětlení                                 | 1.52 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>B</b> |

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 601 024.0  
Vyhотовeno dne: 03.06.2024

Podpis: