

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zítiší 41

PSC, obec: 47163 Doksy

K.ú., parcelní č.: Doksy u Máchova jezera, 2250/4


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 172,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 54,9 (73 %)
- Elektřina - 20,6 (27 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,18 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	290 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	439 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	411 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Ev. č. průkazu: 506088.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2023

Podpis: