

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Brněnská, 2560
PSČ, místo: 470 06, Česká Lípa
K.ú., parcelní č.: Česká Lípa (621382), 5827/17
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4398

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 566.2
elektřina: 31.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	79.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	136 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	111 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	6.19 kWh/(m ² ·rok)	E

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová
Osvědčení č.: 1024
Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 640923.0
Vyhотовeno dne: 01.10.2024
Podpis:

Jana Helišová