

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 132

PSČ, obec: 47158 Cvikov

K.ú., parcelní č.: Lindava, 225

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 252,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 92,3 (94 %)
- Elektrina - 6,2 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,04 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	202 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	390 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	366 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Ev. č. průkazu: 882882.0

Vyhotoveno dne: 10. 9. 2026

Podpis: