

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vladimírská, 2537-2538
PSČ, místo: 470 06, Česká Lípa
K.ú., parcelní č.: Česká Lípa (621382), 5825/99
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2626 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 384
■ elektřina: 14.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	89.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	152 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	125 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	4.88 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová

Osvědčení č.: 1024

Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 585164.0

Vyhotoveno dne: 10.04.2024

Podpis