PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona 406/200 Sb. o hospodaření energií a vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov v platných zněních

Ulice, číslo:	Červeného kříže 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433
PSČ, místo:	470 06 Česká Lípa
Typ budovy:	Bytový panelový dům BA-NKS
Plocha obálky budovy:	7 208 m^2
Objemový faktor tvaru:	0,32 m^3/m^2
Celková energeticky vztažná plocha:	8 057 m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty	kWh/(m^2.rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	426,1	Doporučení	514,6
	515,3	Hodnocený stav	605,5
	690,3	Stávající stav	785,4

Poznámka: Pokud není "stávající stav" (šedá barva) samostatně označený šipkou, spadá jeho měrná potřeba do třídy podle "hodnoceného stavu". Provedená opatření mají tedy vliv na hodnotu měrné potřeby (tzn. přinášejí úsporu), ale nemusí nutně přispívat ke změně energetické třídy.