

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jesenského, 2702.2703
PSČ, místo: 390 02, Tábor
K.ú., parcelní č.: Tábor (764701), 4519/41
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3178 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 564.7
■ elektřina: 4.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	179 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.03 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	44.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	0.88 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.
Osvědčení č.: 1905
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 324665.0
Vyhотовeno dne: 11.12.2020
Podpis: