

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dvořákova, 1233
PSČ, místo: 25801, Vlašim
K.ú., parcelní č.: Vlašim (783544), st. 1581
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztáhná plocha: 219 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 107,1
kusové dřevo, dřevní štěpka: 3,8
elektrina: 0,5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,41 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	365 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	508 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	489 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17,5 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2,41 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miloš Zelenka
Osvědčení č.: 0720
Kontakt: zelenkamilos@email.cz

Ev. č. průkazu: 627771
Vyhотовeno dne: 12.09.2024
Podpis: