

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 31157.0

Ulice, číslo: Sídliště II 28
PSC, místo: 251 68 Kamenice
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 2187,8 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 1778,9 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Doporučení

PODÍL ENERGOINOVATIVNOSTI NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 223,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|---|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| | U_{em} W/(m²·K) | Dílčí dodané energie | | Měrné hodnoty | | | |
| | | | | | | | |
| Mimořádně úsporná | A | | | 0 / Dop. | | | |
| | B | | | | | | |
| | C | | | | | 22 / Dop. | 5 / Dop. |
| | D | 0,54 / Dop. | 99 / Dop. | | | | |
| | E | | | | | | |
| | F | | | | | | |
| Mimořádně nehospodárná | G | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 175,33 | | 0,12 | | 39,56 | 8,37 |

Zpracovatel: Ing. Jakub Kozák

Kontakt: Zálesí 283, 251 01 Světlice

777 209 493, info@penb-kozak.cz, www.penb-kozak.cz

Osvědčení č.: 1044

Vyhotoveno dne: 9.11.2016

Podpis: