

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 367991.0

Ulice, číslo: U Nisy p.č. 3991/1, 3991/2

PSČ, místo: 460 07 Liberec III - Jeřáb

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 11785,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 9135,7 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

897,451

1110,226

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☒
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 106,4
Dálkové teplo: 791,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A			1 / Dop.				7 / Dop.
B		51 / Dop.		Dop.			
C	0,34 / Dop.			4		35 / Dop.	
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		469,48	6,23	34,30		323,78	63,67

Zpracovatel: Ing. Viktor Zbořil

Kontakt: Dražická 120
294 71 Benátky nad Jizerou

Osvědčení č.: 1780

Vyhotoveno dne: 01.07.2021

Podpis: