

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hořovice, parc 1836/5  
PSČ, místo: 268 01, Hořovice  
K.ú., parcelní č.: Hořovice (645371), 1836/5  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3057 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 535.9  
Energie okolního prostředí: 30.2  
elektrina: 10.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	189 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Vytápění	99.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	86.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	Osvětlení	2.37 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Studio P+K, s.r.o.

Osvědčení č.:

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 265158.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2020

Podpis: