


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Horní Vály, parc. 1060
PSČ, místo: 683 23, Ivanovice na Hané
K.ú., parcelní č.: Ivanovice na Hané (655848), 1060
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 235 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



B
63.2

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

Elektřina: 8.6
energie okolního prostředí: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.19 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	60.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	38.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.89 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal
Osvědčení č.: 1497
Kontakt: rač@vse.cz

Ev. č. průkazu: 435543.0
Vyhотовeno dne: 30.05.2022
Podpis: