

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ruda, ev. č. 22  
PSČ, místo: 271 01, Ruda  
K.ú., parcelní č.: Ruda u Nového Strašecí (743178), 289  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 318 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 27  
■ elektřina: 7.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>108 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	87.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	3.45 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 663828.0

Vyhotoveno dne: 04.12.2024

Podpis: