

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 51


PSČ, místo: 28522, Zruč nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Želivec (640336), st. 51

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 190

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

62.5

Velmi
úsporná

B

93.7

Úsporná

C

125

Méně úsporná

D

180

Nehospodárná

E

234

Velmi
nehospodárná

F

289

Mimořádně
nehospodárná

G

G
1178


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 211.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 52.9
■ elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.51 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

494 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

1407 kWh/(m²·rok)



Vytápění

1389 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.5 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

2.40 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Miloš Zelenka

Osvědčení č.: 0720

Kontakt: zelenkamilos@email.cz

Ev. č. průkazu: 712109

Vyhotoveno dne: 24.04.2025

Podpis: