

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Opletalova, 7
PSČ, místo: 273 45, Hřebeč
K.ú., parcelní č.: Hřebeč (648884), 1058
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 231 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 38.5
■ elektřina: 4.1
■ energie okolního prostředí: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	96.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	191 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	154 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	9.73 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 681625.0
Vyhотовeno dne: 16.01.2025
Podpis: