

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Evropská 2588 - 2591

PSC, obec: 160 00 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Dejvice [729272], 843/29; 843/28; 843/27; 843/26; 843/16

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 26819,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 74
Velmi úsporná	B	← 112
Úsporná	C	← 149
Mírně úsporná	D	← 214
Nehospodárná	E	← 279
Velmi nehospodárná	F	← 344
Mimořádně nehospodárná	G	


C
148

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
 není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 3203,5 (87 %)
- Elektřina - 320,6 (9 %)
- Energie prostředí - 146,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,83 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	77 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	137 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	121 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	2 kWh/(m ² .rok)	A
Nucené větrání	7 kWh/(m ² .rok)	E
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: EkoWATT CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 2002

Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 592931.1

Vyhotoveno dne: 29.05.2023

Podpis:

