

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pražská 186

PSČ, obec: Lázně Toušeň

K.ú., parcelní č.: Lázně Toušeň, st.246


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 261,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 33,4 (55 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 21,0 (34 %)
- Elektřina - 6,4 (11 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	149 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>233 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	206 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 505902.0

Vyhotoveno dne: 26.05.2023

Podpis: