

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSC, obec: 267 16 Vysoký Újezd

K.ú., parcelní č.: Vysoký Újezd u Berouna, 264/113


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 172,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 19,5 (97 %)
- Energie prostředí - 0,5 (3 %)
- Elektřina - 0,0 (0 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |          |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,26 W/(m <sup>2</sup> .K)    | <b>B</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 60 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 116 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>B</b> |
|  | Vytápění                                  | 77 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>B</b> |
|  | Chlazení                                  | -                             |          |
|  | Nucené větrání                            | -                             |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 37 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | <b>A</b> |

Energetický specialista: Ing. Vítězslav Calta

Osvědčení č.: 1436

Kontakt: Vitezslav.Calta@zc-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 324598.1

Vyhotoveno dne: 20.11.2022

Podpis: