

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Josefa Holuba, 739

PSČ, místo: 735 41, Petřvald

K.ú., parcelní č.: Petřvald u Karviné (720488), 5356

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 447

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 61.1

Velmi
úsporná

B

← 91.6

Úsporná

C

← 122

Méně úsporná

D

← 176

Nehospodárná

E

← 229

Velmi
nehospodárná

F

← 282

Mimořádně
nehospodárná

G

G
287


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 49.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	57.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	71.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	36.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.90 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 732239.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2025

Podpis:

