

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Bánské, 822
PSČ, místo: 289 03, Městec Králové
K.ú., parcelní č.: Městec Králové (693286), 68/6
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 154 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 25.4
■ elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	91.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	168 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	134 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.23 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 561772.0

Vyhotoveno dne: 22.01.2024

Podpis:



Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná