

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dubická 973/40
PSC, obec: 470 01 Česká Lípa
K.ú., parcelní č.: Česká Lípa [621382], 5097
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 305,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Dřevěné peletky - 106,6 (93 %)
Elektřina - 8,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,27 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	244 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	378 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	351 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Škoda
Osvědčení č.: 1559
Kontakt: jan.skoda@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 806990.0
Vyhотовeno dne: 23.12.2025
Podpis: Jan Škoda