

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bělohorská, 160 / 277


PSČ, místo: 169 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Břevnov (729582), 2931 a 2932

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1104

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

85.4

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 55.4
■ elektřina: 36.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	83.1 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	65.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.99 kWh/(m ² ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.95 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: penb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 361035.0

Vyhotoveno dne: 01.06.2021

Podpis: