

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Rodinný dům
Kalná Voda 68
54223, Mladé Buky
katastrální území Kalná Voda
[696790]
parc. č. st. 883



Energetický specialista
Ing. Zbyněk Khail
Číslo oprávnění: 1171

Evidenční číslo
521408.0

Datum vydání
30.10.2023

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kalná Voda, 68
 PSČ, místo: 54223, Mladé Buky
 K.ú., parcelní č.: Kalná Voda (696790), st. 883
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 139 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE > 80%: 18.6
 elektřina: 2.4
 kusové dřevo, dřevní štěpka: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	158 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	141 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.88 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Zbyněk Khail

Osvědčení č.: 1171

Kontakt: info@vortexsystem.cz

Ev. č. průkazu: 521408.0

Vyhotoveno dne: 30.10.2023

Podpis:

