

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům "H" - U DUBU
Vrchlického / Dr. Procházky
58601, Jihlava
katastrální území Jihlava [659673]
parc. č. 4380/88



Energetický specialista

Ing. Zdeněk Musil
Číslo oprávnění: 0697

Evidenční číslo
196482.0

Datum vydání
14.1.2019

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Vrchlického / Dr. Procházky**
 , k.ú. 659673, p.č. 4380/88

PSČ, místo: **58601, Jihlava**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3734.4** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.29** m²/m³

Celková energeticky vztázná plocha: **4021.96** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


339.0

366.3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílčí dodané energie | | | | | Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok) | |
| Mimořádně uspořná | | | | | | | | |
| A | | 54.4 | | | | | | |
| B | 0.20 | 64.7 | | | | | | |
| C | 0.26 | | | | | 16.8 | 2.8 | |
| D | | | | 0.03 | 0.03 | | | |
| E | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | |
| Mimořádně nevhospodárna | | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 260.0 | | 0.1 | | 67.4 | 11.3 | |

Zpracovatel: **Ing. Zdeněk Musil**
Kontakt: **Lidická 560, 58822, Luka nad Jihlavou**
z.musil@seznam.cz

Osvědčení č.: **0697**
Vyhотовeno dne: **14.1.2019**
Podpis: _____



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Zdeněk Musil

r. č. 790726/4354

je oprávněn

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 17.8.2009

~~~~~

~~~~~


~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 0697**

V Praze dne 17. srpna 2009

  
Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu