

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Uplatňuje se podle vyhlášky č. 133/2009 Sb., o energetické náročnosti budov, a vyhlášky č. 314/2012 Sb., o technických podmínkách požadavků k výstavbě budov

Ulice, č.p./č.o.: Majakovského 1188/6 a 1189/8

PSČ, obec: 323 03 Píseň

K.ú., parcelní č.: Bolevec, st.p.č. 3330 a 3331

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 3527,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Výmožná
lepší

A

Velmi
dobrá

B

Dobrá

C

Střední

D

Neuspokojivá

E

Velmi
neuspokojivá

F

Nedostatečně
vyspělá

G

D
129

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 298,2 (92 %)
- Elektrina - 25,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel průstupu tepla budovy	0,50 W/(m ² ·K)	D
Měra potřebu tepla na vytápění	47 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	92 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	62 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	7 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Leoš Ledvina

Osvědčení č.: 0895

Kontakt: centrastav@post.cz

Ev. č. průkazu: 546147.0

Vyhotoveno dne: 17.11.2023

Podpis: