

1925 23
30. 06. 2023

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:

K.ú., parcelní č.: Ronov nad Doubravou, 3394

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 152,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

58

Velmi
úsporná

B

86

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

166

Nehospodárna

E

216

Velmi
nehospodárna

F

266

Mimořádně
nehospodárna

G

B
72

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022


jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 5,7 (58 %)

Elektřina - 4,2 (42 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,18 W/(m².K)

A



Měrná potřeba tepla
na vytápění

36 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

65 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

44 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

2 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: HABRdesign

Osvědčení č.: 1622

Kontakt: brabcova@habrdesign.cz

Ev. č. průkazu: 494332.0

Vyhotoveno dne: 05.04.2023

Podpis:

