

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 515 / 6
PSC, místo: 353 01, Mariánské Lázně
K.ú., parcelní č.: Mariánské Lázně (691585), st. 517
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1032 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 345.3
elektřina: 72.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	232 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	405 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	322 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	67.6 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 446118.0
Vyhотовeno dne: 26.07.2022
Podpis: