

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bukovina, 66

PSČ, místo: 511 01, Turnov - Bukovina

K.ú., parcelní č.: Bukovina u Turnova (628255), St. 326

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 303

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 56.6

Velmi
úsporná

B

← 84.9

Úsporná

C

← 113

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárná

E

← 212

Velmi
nehospodárná

F

← 262

Mimořádně
nehospodárná

G

A
4.51

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 18.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 11.5
■ elektřina: 7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.32 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

58.2 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

121 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

88.6 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-

-



Nucené větrání

0.06 kWh/(m²·rok)

G



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

27.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.61 kWh/(m²·rok)

C

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 759405.0

Vyhotoveno dne: 15.08.2025

Podpis:

Plánička Jiří