

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Evidenční číslo PENB: 146636.0

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Železničního pluku 1803, 530 02 Pardubice**
 PSC, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1104** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,56** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **581** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná **A**

66,3

Velmi úsporná **B**

99,5

Úsporná **C**

132,6

Méně úsporná **D**

198,9

Nehospodárna **E**

265,3

Velmi nehospodárna **F**

331,6

Mimořádně nehospodárna **G**

195,6

113,73

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



85,5



128,2



171,0



252,2

256,4



341,9



427,4



146,65

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročností je znázorněn šipkou
Opatření pro	Stanovena	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	Doporučení
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input checked="" type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
■ Zemní plyn	102,38
■ Elektřina	11,34

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporné	A						
	B						
	C					19,1	9,8
	D	Dop.					
	E	166,7					
	F	0,71					
Mimořádně neúsporné	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		96,9	0,0	0,0	0,0	11,1	5,7

Zpracovatel:	Ing. Miloš Němec	Osvědčení č.:	1608
Kontakt:	Prukazka s.r. o., Jestřábí Lhota 62, 280 02 Kolín, info@prukazka.eu	Vyhotoveno dne:	9. duben 2018
		Podpis:	