

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Za Školkou 648, 649

PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč

K.ú., parcelní č.: Lázně Bohdaneč, 2160


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2735,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 378,3 (96 %)
Elektřina - 16,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,95 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	90 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	144 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	114 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Franci

Osvědčení č.: 1570

Kontakt: franci.lukas@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 726595.0

Vyhotoveno dne: 21.05.2025

Podpis:

