

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Polní č.p. 812, 813, 814

PSČ, obec: 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

K.ú., parcelní č.: Slezské Předměstí [646971], p. č. st. 1838, p. č. st. 1839, p. č. st. 1840


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3940,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 268,4 (91 %)
- Elektřina - 27,7 (9 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	75 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
	Vytápění	43 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Fabián

Osvědčení č.: 0539

Kontakt: iva.benesova@fabian-hk.cz

Ev. č. průkazu: 784163.0

Vyhotoveno dne: 21.10.2025

Podpis:

Ing. JOSEF FABIAN, Soudobus 1753  
KRAJ 03-133  
ENERGETICKÝ SPECIÁLISTA  
ČÍSLO OPRÁVĚNÍ 0539