

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2138, 2137/1 BD 01

PSČ, místo: Plzeň

K.ú., parcelní č.: (Sklvrňany [722596]), 2138, 2137/1 BD 01

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5580

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51.1

Velmi
úsporná

B

76.6

Úsporná

C

102

Méně úsporná

D

147

Nehospodárná

E

192

Velmi
nehospodárná

F

236

Mimořádně
nehospodárná

G

B

63.8


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 380.1
- energie okolního prostředí: 21.2
- elektřina: 10.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.28 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

40.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

73.8 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

49.9 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.40 kWh/(m²·rok)

G



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

18.4 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.04 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Petr Janoušek

Osvědčení č.: 1685

Kontakt: janousekpetr@volny.cz

Ev. č. průkazu: 324291.2

Vyhotoveno dne: 25.04.2022

Podpis: