PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Křížkova 10**

PSČ, místo: **301 64 Plzeň**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1383,10** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0,37** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **1077,60** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 58	← 67
Velmi úsporná B	← 86	← 101
Úsporná C	← 115	← 134
Méně úsporná D	← 173	← 202
Nehospodárná E	← 230	← 269
Velmi nehospodárná F	← 288	← 336
Mimořádně nehospodárná G		
	A B **Dop.** C D E **202** F G	A B **Dop.** C D E **229** F G
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**217,7**	**246,7**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☑
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Zemní plyn - 214,0
- Elektřina ze sítě - 3,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.					
C	Dop.					23	3
D							
E							
F		176					
G	1,04						
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		189,7				24,6	3,5

Zpracovatel: **Ing. Pavel Tlapa**

Kontakt: **737 425 767**

Osvědčení č.: **168**

Vyhotoveno dne: **26.7.2018**

Podpis:

Ing. PAVEL TLAPA
zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem
0168
energetický specialista