

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mžany, parc. 835/5


PSČ, místo: 503 15, Mžany

K.ú., parcelní č.: Mžany (700959), 835/5

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 147

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

55.7

Velmi  
úsporná

B

83.5

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

160

Nehospodárna

E

209

Velmi  
nehospodárna

F

258

Mimořádně  
nehospodárna


G

B  
62.4

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 9  
■ elektřina: 3.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.18 W/(m<sup>2</sup>·K)

B



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

49.6 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Celková dodaná energie

86.2 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A



Vytápění

62.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

B



Osvětlení

2.01 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A

Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Martin Roman

Osvědčení č.: 1720

Kontakt: xromanm@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 414024.0

Vyhotoveno dne: 16.02.2022

Podpis: *Dov*

