

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jungmannova 855/7**
 PSC, obce: **466 01 Jablonec nad Nisou**
 K.ú., parcelní č.: **Jablonec nad Nisou, 770, 255/8**
 Typ budovy: **administrativní**
 Celková energetický vztažná plocha: **1 443,5 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,10 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	135,7 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	199,9 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	160,8 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	28,8 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	10,2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **576 357.0**
 Vyhотовeno dne: **15. březen 2024**
 Podpis:

