

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Krkonošská 353

PSČ, obec: 468 01 Jablonec nad Nisou

K.ú., parcelní č.: Kokonín (667960), p. č. st. 365, p. č. 684/4, 711/1, 711/2, 711/4


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 3221,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 242,6 (95 %)
■ Elektřina - 11,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,27 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	79 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	32 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: EnergySim s.r.o.

Osvědčení č.: 1913

Kontakt: jablonec@energysim.cz

Ev. č. průkazu: 400242.0

Vyhotoveno dne: 09.12.2021

Podpis: