

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Viničkách, 508
 PSČ, místo: 267 06, Hýskov
 K.ú., parcelní č.: Hýskov (650471), st. 844
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 341 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 17.3
- elektrina: 10.7
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m²·rok)	D
	Vytápění	82.5 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	5.65 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 619323.0

Vyhotoveno dne: 29.07.2024

Podpis: