

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Lobezská 1202/80, k.ú.**

722618, p.č. 16/5

PSČ, místo: **312 00, Plzeň**

Typ budovy: **Jiný druh budovy**

Plocha obálky budovy: **1155.28** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **618.56** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A				
← 67.9				
Velmi úsporná B		76.2		
← 102				
Úsporná C				
← 136				
Méně úsporná D				
← 204				
Nehospodárná E				
← 272				
Velmi nehospodárná F				
← 340				
Mimořádně nehospodárná G				

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

47.1


138.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



Elektrická energie: 46.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A		35.8					
B	0.17						
C				1.4		35.5	3.4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu		22.2		0.9		22.0	2.1
MWh/rok							

Zpracovatel: Ing. Arch. Lubomír Korčák

Kontakt: Kyjevská 1375/13, 32600, Plzeň

606307000 / 404@projektydomu.cz

Osvědčení č.: 1106

Vyhotoveno dne: 13.5. 2015

Podpis:

