

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pezinská 848-851

PSČ, obec: 293 01 Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: 696293 Mladá Boleslav, st. 3591

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 10065,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

65

Velmi
úsporná

B

97

Úsporná

C

130

Méně úsporná

D

186

Nehospodárná

E

243

Velmi
nehospodárná

F

300

Mimořádně
nehospodárná

G

C
123

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 1562,2 (96 %)
Elektřina - 68,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

1,37 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

91 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

162 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

112 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

43 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jan Jedlička

Osvědčení č.: 0980

Kontakt: energeticke.posudky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 731230.0

Vyhotoveno dne: 31.5.2025

Podpis:

