

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dolní Rokytnice, 46

PSČ, místo: 51244, Rokytnice nad Jizerou

K.ú., parcelní č.: Dolní Rokytnice (740900), St. 283

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 1004

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 158
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 11.8
■ elektřina: 7.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	177 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	36.4 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	7.00 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 485405.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2023

Podpis: