

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bernov, č. ev. 49

PSČ, místo: 36221, Nejdek

K.ú., parcelní č.: Bernov, st. 178/2

Typ budovy: Jiný druh budovy - stavba pro rodinnou rekreaci

Celková energeticky vztažná plocha: 180

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55.4

Velmi
úsporná

B

← 83.1

Úsporná

C

← 111

Méně úsporná

D

← 159

Nehospodárná

E

← 208

Velmi
nehospodárná

F

← 256

Mimořádně
nehospodárná

G

D
143


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 13.3
■ elektřina: 9.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.29 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

80.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

103 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.8 kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

4.69 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Servismann s.r.o. - Jan Klícha

Osvědčení č.: 1981

Kontakt: klichajan@volny.cz

Ev. č. průkazu: 541435.0

Vyhotoveno dne: 10.10.2023

Podpis: