

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sladkovského 25

PSČ, obec: 326 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň [721981], 1306


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 530,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 139,0 (91 %)
Elektrina - 13,1 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,19 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	174 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	287 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	262 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: petr.kvasnicka@archenergy.cz

Ev. č. průkazu: 640612.0

Vyhotoveno dne: 01.10.2024

Podpis: