

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Gerská, 1248 / 36

PSČ, místo: 323 00, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Bolevec (722120), 3458

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3812

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.3

Velmi
úsporná

B

73.9

Úsporná

C

98.5

Méně úsporná

D

142

Nehospodárná

E

185

Velmi
nehospodárná

F

228

Mimořádně
nehospodárná

G

C
75.6

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 389.2
■ elektřina: 7.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.61

W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54.2

kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

104

kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

74.3

kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.1

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.70

kWh/(m²·rok)

G

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 649892.0

Vyhotoveno dne: 29.10.2024

Podpis:

