

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: nám.Gen.Píky 2093/34, 2295/35

PSČ, místo: 326 00 Plzeň

Typ budovy: obytný panelový dům

Plocha obálky budovy: 4520,00 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,28 m²/m³

Celková energeticky vztázná plocha: 5606,40 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)




Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

620,4

662,3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Soustava CZT do 50% - 599,4
■ Elektrina ze sítě - 21,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		69				38	4
D	0,54						
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		389,5				210,3	20,5

Zpracovatel: Ing. Eva Vejvodová, Ph.D.

Kontakt: +420 606 465 189

Osvědčení č.: 1326

Vyhотовeno dne: 10.12.2014

Podpis: *Eva Vejvodová*