


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kocínova 140/4**
PSC, obce: **397 01 Písek**
K.ú., parcelní č.: **Písek, st.357/1**
Typ budovy: **bytový dům**
Celková energetický vztažná plocha: **1 509,5 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro větší změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,29 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47,8 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	83,9 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	54,2 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	26,2 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3,5 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **744 681.0**
Vyhотовeno dne: **3. červenec 2025**
Podpis:

