

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Bytový dům

V Mezihoří 1212/17, 180 00 Praha-Libeň


Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 2\,689,8\text{ m}^2$

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



0,94

Mimořádně ne hospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,48

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2

$U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$

0,51

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,25	0,38	0,51	0,76	1,02	1,27

Platnost štítku do:

Datum vystavení štítku: 11.1.2016

Štítek vypracoval(a):

Ing. Petra Studecká, Ph.D.

(Kvalifikace)