

Průkaz energetické náročnosti budovy
 BD Nad Závěrkou 14/490, Praha-Břevnov 169 00
 LEVEL, a.s., Průhoněk 1251/30, Stodůlky, 15500 Praha 5

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nad Závěrkou 14/490**
 PSČ, místo: **Praha-Břevnov 169 00**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **1745,70 m²**
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,38 m²/m³**
 Celková energeticky vztažná plocha: **1450,64 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstup do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

171,7

208,5

Ukaz energetické náročnosti budovy
 D Nad Závěrkou 14/490, Praha-Břevnov 169 00
 EVEL, a.s., Průhoněk 1251/30, Stodůlky, 15500 Praha 5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok



■ Zemní plyn - 161,4
 ■ Elektřina ze sítě - 10,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D	0,48	90				21	7
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		131,2				30,7	9,8

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Lolek

Kontakt:

Osvědčení č.: 1268

Vyhotoveno dne: 5.3.2015

Podpis: