

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Gogolova, 921 / 6  
PSČ, místo: 73601, Havířov  
K.ú., parcelní č.: Havířov-město (637556), 901  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 1039 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 66.3  
■ ostatní STZ: 46.6  
■ elektřina: 2.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>111 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	64.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	44.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	1.98 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Sylva Dočekalová  
Osvědčení č.: 1779  
Kontakt: sylvadocekalova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 343470.0  
Vyhотовeno dne: 18.03.2021  
Podpis: